# Cavite rue du Moutier

Mardi 19 novembre en début d'après-midi, la mairie a été informée de la présence d'un trou dans la chaussée dans le haut de la rue du Moutier.

Si le trou semblait petit en surface, il était cependant assez profond et s'étendait largement sous la route.

Les urgences Gaz ont immédiatement été prévenues pour s'assurer que la canalisation était indemne. La rue a été fermée pour éviter toute dégradation supplémentaire et tout accident.

Suez, le fermier (gestionnaire de l'eau) de la commune a été alerté pour recherche de fuites et n'en a pas trouvées.

En effet, quand il y a création d'un fontis de ce type avec apparition d'une cavité souterraine, il y a généralement trois causes possibles : fuite sur le réseau d'eau potable, fuite sur le collecteur d'eau usée ou enfin effondrement d'une cave sous chaussée.

Sans aucune de ces causes apparentes la commune a entrepris dès le mercredi 20 des fouilles qui ont finalement permis de constater un branchement d'eau pluviale cassé, puis une fissure dans le collecteur d'eau usée. La compagnie Suez est alors intervenue pour réparer tout cela avec des conditions météorologiques qui ont retardé les dernières  interventions.