RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

ars Agence Régionale de Santé Île-de-France

**Délégation départementale du Val d'Oise**
Département Santé Environnement
Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr

Destinataire(s) :
LYONNAISE DES EAUX FRANCE
MAIRIE DE VETHEUIL

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

## VETHEUIL

Commune de : VETHEUIL

Prélèvement et mesures de terrain du **28/08/2025 à 09h20** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : VETHEUIL (UNITE DE DISTRIBUTION )
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : VETHEUIL 15 RUE MONTROND CRECHE - CRECHE
Code point de surveillance : 0000003572 Code installation : 000219 Type d'analyse : D1D7
Code Sise analyse : 00188687 Référence laboratoire : H.2025.2887-1 Numéro de prélèvement : 09500186139

## Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.



Le mercredi 03 septembre 2025

Pour le Directeur Général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires,
**Signé**
Helen LE GUEN

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

16 avenue des Béguines - Immeuble Equinox
CS 40202
95895 CERGY CEDEX

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi | Valeurs indicatives Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Contexte Environnemental* | | | | | | | |
| Température de l'eau | 21,9 | °C | | | | 25 | |
| *Caractéristiques organoleptiques et minéralisation* | | | | | | | |
| Couleur (qualitatif) | normal | sans objet | | | | | |
| Odeur (qualitatif) | normal | sans objet | | | | | |
| Saveur (qualitatif) | normal | sans objet | | | | | |
| *Equilibre Calco-carbonique* | | | | | | | |
| pH | 7,2 | unité pH | | | 6,5 | 9 | |
| *Résiduel de traitement* | | | | | | | |
| Chlore libre | 0,34 | mg(Cl2)/L | | | | | |
| Chlore total | 0,37 | mg(Cl2)/L | | | | | |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi | Valeurs indicatives Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bactériologie* | | | | | | | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | | 0 | | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | n/(100mL) | | 0 | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | | | | 0 | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 | n/(100mL) | | | | 0 | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 20 | n/mL | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 5 | n/mL | | | | | |
| *Caractéristiques organoleptiques et minéralisation* | | | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,16 | NFU | | | | 2 | |
| Conductivité à 25°C | 658 | µS/cm | | | 200 | 1100 | |
| *Paramètres azotés et phosphorés* | | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0,1 | |

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*

16 avenue des Béguines - Immeuble Equinox
CS 40202
95895 CERGY CEDEX