RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Île-de-France

Délégation départementale du Val d'Oise
Département Santé Environnement
Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr

Destinataire(s) :
AGENCE REGIONALE DE SANTE D.D. 78
LYONNAISE DES EAUX FRANCE
MAIRIE DE VETHEUIL

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

VETHEUIL

Commune de : VETHEUIL

Prélèvement et mesures de terrain du **08/10/2025 à 09h30** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : VETHEUIL TRAITEMENT (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE TRAITEE
Nom et localisation du point de surveillance : VETHEUIL STATION DE TRAITEMENT - SORTIE BACHE
Code point de surveillance : 0000003040 Code installation : 003120 Type d'analyse : P1C7
Code Sise analyse : 00189296 Référence laboratoire : H.2025.3416-1 Numéro de prélèvement : 09500186749

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le lundi 20 octobre 2025

Pour le Directeur Général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires,
Signé
Helen LE GUEN

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

16 avenue des Béguines - Immeuble Equinox
CS 40202
95895 CERGY CEDEX

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi
Contexte Environnemental							
Température de l'eau	12,7	°C				25	
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation							
Aspect (qualitatif)	normal	sans objet					
Couleur (qualitatif)	normal	sans objet					
Odeur (qualitatif)	normal	sans objet					
Saveur (qualitatif)	normal	sans objet					
Equilibre Calco-carbonique							
pH	7,3	unité pH			6,5	9	
Résiduel de traitement							
Chlore libre	0,50	mg(Cl2)/L					
Chlore total	0,55	mg(Cl2)/L					

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi
Bactériologie							
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0			
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0			
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0	
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0	
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3	n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0	n/mL					
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation							
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2	
Chlorures	28	mg/L				250	
Conductivité à 25°C	676	µS/cm			200	1100	
Sulfates	37	mg/L				250	
Equilibre Calco-carbonique							
Titre alcalimétrique complet	27,80	°f					
Titre hydrotimétrique	34,68	°f					
Oxygène et matières organiques							
Carbone organique total	0,59	mg(C)/L				2	
Paramètres azotés et phosphorés							
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1	
Nitrates (en NO3)	38	mg/L		50			
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,1			
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,76	mg/L		1			

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1

16 avenue des Béguines - Immeuble Equinox
CS 40202
95895 CERGY CEDEX