

Délégation départementale du Val d'Oise
Département Santé Environnement
Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr

Destinataire(s) :

LYONNAISE DES EAUX FRANCE
MAIRIE DE VETHEUIL

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

VETHEUIL

Commune de : VETHEUIL

Prélèvement et mesures de terrain du **03/11/2025 à 10h30** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : VETHEUIL (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : VETHEUIL P. DE LA MAIRIE MAIRIE - MAIRIE

Code point de surveillance : 0000000251 Code installation : 000219 Type d'analyse : PCPCL

Code Sise analyse : 00189796 Référence laboratoire : H.2025.3696-1 Numéro de prélèvement : 09500187249

Conclusion sanitaire :

Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la Direction Générale de la Santé pour la protection des nourrissons de moins de 6 mois.

(PLV-09500187249 - page : 1)

Le lundi 01 décembre 2025

Pour le Directeur Général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires,
Signé

Helen LE GUEN

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

		Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	13,4	°C			25	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
DIVERS MINERAUX						
Perchlorate	1,39	µg/L				

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1