

Délégation départementale du Val d'Oise

Département Santé Environnement

Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr

Destinataire(s) :

LYONNAISE DES EAUX FRANCE

MAIRIE DE VETHEUIL

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Cuivre, Nickel, Plomb

VETHEUIL

Commune de : VETHEUIL

Prélèvement et mesures de terrain du **02/06/2026 à 08h15** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : VETHEUIL (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : VETHEUIL 7 PLACE J. MOULIN - ECOLE

Code point de surveillance : 0000002336 Code installation : 000219 Type d'analyse : CUNIP

Code Sise analyse : 00192108 Référence laboratoire : H.2026.1429-1 Numéro de prélèvement : 09500189565

Conclusion sanitaire :

Eau conforme aux limites et références de qualité réglementaires en vigueur pour les paramètres analysés. Ces teneurs en cuivre, nickel et plomb ne valent que pour le point d'utilisation où elles sont respectivement mesurées. Compte-tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution

(PLV-09500189565 - page : 1)

Le vendredi 28 août 2026

Pour le Directeur Général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Helen LE GUEN

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire			Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi
	Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
Nickel	<5	µg/L		20			
Cuivre	0,083	mg(Cu)/L		2		1	
Plomb	4	µg/L		10			

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1